

SASTAMALAN TILAKESKUS

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO LIITTYEN VAMMALAN ASEMARAKENNUKSEN JA YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYTEEN

Vammaisneuvoston valmisteleva työryhmä tutustui 18.5.2015 Vammalan asemarakennuksen piirustuksiin koskien rakennuksen esteettömyyttä. Tilakeskuksen edustaja rakennuttajainsinööri Nestori Horila esitteli suunnitelmat. Erityisesti tarkasteltiin suunniteltua esteettömän sisäänkäynnin luiskaa. Huomiota kiinnitettiin ylätasanteen pituuteen, jota esitetään jatkettavaksi tarvittava määrä. Näin varmistetaan liikuntarajoitteisen henkilön turvallisuus ovea avatessa.

Esteettömän kulun opasteet tulisi sijoittaa selvästi havaittaville paikoille esim. pysäköintialueelle ja rakennuksen seinään. Invapysäköinti paikkoja on suunniteltu kaksi. Vammaisneuvosto esittää, että paikkojen lukumäärän lisäämistä niin, että nyt varattujen paikkojen vieressä olevat paikat merkitään invamerkinnällä.

Vammaisneuvosto toivoo jatkossa lausuntopyyntöjä tulevista rakennus- ja peruskorjaushankkeista jo suunnitteluvaiheessa.

Vammaisneuvoston puolesta valmisteleva työryhmä

18.5.2015



Päivi Rasimus